

Rzędna porów. 165,00 m n.p.m.

Rzędna terenu m n.p.m.	173,30		173,25		173,40	173,40		173,40		173,40	173,40		173,35	173,35
Rzędna dna m n.p.m.	169,275		169,44		169,80	169,80		169,95		172,50	172,40		170,215	170,205
Zagłębienie (m)	4,025		3,81		3,60	3,60		3,45		0,90	1,00		3,135	3,125
Materiał, średnica			PVC SN8 ø200x5,9					PVC SN8 ø200x5,9				PVC SN8 ø200x5,9		
Odległość (m) /Spadek (%)	133,63	15,30/1,08%	148,93	32,10/1,12%	181,03	181,46	12,60/1,19%	194,06	9,50/1,18%	203,56	205,31	11,15/1,18%	216,46	217,70
Oznaczenia	S15		trk3		S16	S16		trk4		eN	t		S17	S17

Uwaga:

S – studzienka kanal. sanitarnej
- rury PVC lite klasy SN8
- rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
- studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przepływową z dopływem dwustronnym z włazami żeliwnym w klasie D400 – ø425 mm
- studzienki ø1000 mm betonowe prefabrykowane z kinetą przepływową z dwustronnym dopływem, z włazami żeliwnym w klasie D400 – ø600 mm z betonu w klasie min. C35/45, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F150 składane na uszczelki

LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi

Sieć kanal. sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa.
Opatów dz. nr 583, 581/1, 582/1, 563, 621, 576/1, 577/1, 579/1, 579/2, 581/4, 580/1, 580/2.
Trzebień dz. nr 479, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/17, 278/18, 278/19, 279/17, 279/9, 279/5, 279/20

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	07.2018	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska	07.2018	194/01/DUW	
Nr rys. S10	Nr str. 30		branża sanitarna	
skala 1: 100/200	Profil sieci kanal. sanitarnej od S15 do S17.			