

schemat montażu nr 2 (pkt w7 i w18)



LEGENDA:

- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić inwestorowi

Sieć kanal. sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa.
Działka dz. nr 583, 581/1, 582/1, 583, 621, 579/1, 577/1, 577/1, 579/2, 581/4, 580/1, 580/2.
Trzebień dz. nr 479, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/17, 278/18, 278/19, 278/17, 279/9, 279/5, 279/20

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mz. Sławomir Rabiega	07.2018	4/17131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścieńska	07.2018	194/01/DUW	
Nr rys.	S4	Nr str.	24	branża sanitarna
skala 1: 100, 200	Profil sieci wodociągowej od w7 do w16.			