



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

Łęka Opatowska, dn. 29.11.2021r.

ZPPG.271.35.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej**”, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2021/BZP 00270797/01 w dniu 16.11.2021r.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

[Specyfikacja Warunków Zamówienia](#)

Jest:

VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2021r

Zapis po zmianach

VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Jest:

10. Zasyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie:

do dnia 1 grudnia 2021 roku do godz. 8.00

Zapis po zmianach:

10. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie:

do dnia **6 grudnia 2021 roku** do godz. **13.30**

Jest:

XVII. Otwarcie ofert

1. Komisja do przeprowadzenia postępowania rozpocznie procedurę otwarcia ofert:

dnia **1 grudnia 2021 roku** od godz. **8:30.**

Zapis po zmianach:

XVII. Otwarcie ofert

1. Komisja do przeprowadzenia postępowania rozpocznie procedurę otwarcia ofert:

dnia **6 grudnia 2021 roku** od godz. **14:00.**

Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

Jest:

§ 2

Termin wykonania.

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 27.12.2021r.

Zapis po zmianach:

§ 2 Termin wykonania.

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 60 dni od podpisania umowy.

Jest:

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót.

Zapis po zmianach:

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego robót.

§ 7

Odbiór

Dodaje się ust. 1a, o następującej treści:

Przewiduje się 1 odbiór częściowy. Wykonawca zgłosi roboty do Odbioru Częściowego. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu **3 dni** roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Częściowego. Odbiór Częściowy robót dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych Umową. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji.

Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac.

Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie Protokół odbioru końcowego

Załącznik nr 8 do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy

Jest:

a) Moduły fotowoltaiczne i optymalizatory

Moduły fotowoltaiczne powinny cechować się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną z aluminium, odporną na obciążenia mechaniczne i obciążenia wiatrem, wolne od wad generujące energię elektryczną w bezpośrednim świetle słonecznym jak i świetle rozproszonym, były wykonane w klasie A, pozbawione skaz, charakteryzując się dodatnią tolerancją mocy +5W/-0W, posiadać gwarancję liniową na moc znamionową minimum 98% w ciągu pierwszego roku, następnie spadek o maksymalnie 0,5%% na rok, minimum 93,5% mocy znamionowej po 10 latach użytkowania, oraz minimum 86% mocy znamionowej po 25 latach pracy. Pozostałe parametry paneli to:

- moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC– min. 390W
- wydajność modułu, przy STC wynosiła minimum 20,6%,
- możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi,
- gwarancja produktowa przez okres minimum 12 lat
- **wytrzymałość mechaniczna na obciążenie śniegiem – 6000 Pa**
- **wytrzymałość mechaniczna na obciążenie wiatrem – 4000 Pa**
- maksymalna waga 19,5 kg

Zapis po zmianach:

a) Moduły fotowoltaiczne i optymalizatory

Moduły fotowoltaiczne powinny cechować się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną z aluminium, odporną na obciążenia mechaniczne i obciążenia wiatrem, wolne od wad generujące energię elektryczną w bezpośrednim świetle słonecznym jak i świetle rozproszonym, były wykonane w klasie A, pozbawione skaz, charakteryzując się dodatnią tolerancją mocy +5W/-0W, posiadać gwarancję liniową na moc znamionową minimum 98% w ciągu pierwszego roku, następnie spadek o maksymalnie 0,5%% na rok, minimum 93,5% mocy znamionowej po 10 latach użytkowania, oraz minimum 86% mocy znamionowej po 25 latach pracy. Pozostałe parametry paneli to:

- moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC – min. 390W
- wydajność modułu, przy STC wynosiła minimum 20,6%,
- możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi,
- gwarancja produktowa przez okres minimum 12 lat
- **wytrzymałość mechaniczna na obciążenie śniegiem – 5400 Pa**
- **wytrzymałość mechaniczna na obciążenie wiatrem – 2400 Pa**
- maksymalna waga 19,5 kg

Zamawiający dodaje **załącznik nr 9 – mapa pogładowa.**

Równocześnie na podstawie art. 271 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zakres zmian – w załączeniu.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Wójta Gminy
Małgorzata Gąszczak

Podpisano elektronicznie